

ÉRKEZETT
2015 DEC 17.

VMO
d.K. 9



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

Sümegei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztálya
Sümege
Béke tér 7
8330

E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem
9700 Szombathely
Puskás Tivadar u.5
2015-12-12
254/ 2795 /2015
Varga Károly
Tel: 30/9011685
Fax: 83/560-172
E-mail: karoly.varga@eon-hungaria.com

Tárgy: Sümege város csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési terve.

Tisztelt cím!

A hozzánk benyújtott tervdokumentációt felülvizsgáltuk és az engedélyezési eljáráshoz a

Közműkezelői hozzájárulásunkat

megadjuk a 2015. 12.04-én (4112 EED J 1785/2015) kiadott közmű-egyeztetési jegyzőkönyv előírásainak betartásával.

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a létesítendő csapadékvíz csatorna nyomvonala megközelíti, keresztezi, illetve párhozamosan halad a Sümege város ingatlanait ellátó erőátviteli, illetve a közvilágítási földkábel hálózattal a Petőfi, Kossuth, Árpád, Dr. Lukonich, ill. Széchenyi utcákban, a Szt.István, ill. a Kisfaludy tereken. A többi utcában a légvezetékes hálózat tartóoszlopát közelíti meg, ezért a megközelítésnél, keresztezéseknél csak kézi földmunka végezhető. A tartószerkezet mellől földet eltávolítani huzamosabb ideig nem lehet, a tartószerkezet állékonyságát minden körülmények között biztosítani kell.

A tartószerkezetek mellett a 0,5 m. védőtávolságot kell tartani. A földben található földelő vezetők elvágása, eltávolítása tilos, és balesetveszélyes. A szakadt földelő vezetőt minden esetben javítani kell. a Földkábel hálózatok mellett végzett munkák esetén szakfelügyeletet meg kell rendelni a kivitelezés idejére. A légvezetékes hálózat környezetében csak olyan munkagép végezhet munkát, amely teljesen kinyújtott gémszerkezettel sem közelíti meg a feszültség alatt álló vezetékeket 2m-nél jobban.

A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt 14 nappal meg kell rendelni az illetékes területgazdától (Varga Károly 06/30/9011685 karoly.varga@eon-hungaria.com).

Amennyiben a beruházó és a kivitelező a fenti előírásokat nem tartja be, és az erősáramú hálózatot megrongálja, vagy áramütéses balesetet okoz, úgy azt szándékos károkozásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk. Mindennemű erősáramú hálózatban bekövetkezett rongálásért a kivitelező és a beruházó anyagi felelősséggel tartozik.

A munkaterület átadás-átvételi eljáráson társaságunk rész kíván venni.

Nyilatkozatunk 2016 december 31-ig érvényes.

Tisztelettel:



Kátai Tamás

Kiemelt területi üzemeltetési irányító

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
13



Déri Attila

Fejlesztési és Létesítési irányító

Igazgatóság:
felügyelőbizottsági elnöke:
Konrad Kreuzer
vezérigazgató:
Csulak Ferenc
vezérigazgató-helyettesek:
Haraszi Judit
Gelencsér Lajos
székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győr-Moson-Sopron
Megyei Cégbíróság
Cg 08-10-001534