



JELMAGYARÁZAT

Fűtés előremenő vezeték (55°C)
 Fűtés visszatérő vezeték (40°C)

- 1 HMV - Wilo Yonos Pico 25/1-6 (1,2m3/h; 3,5m)
- 2 S22 Padlófűtés - Wilo Stratos 30/1-6 (2,7m3/h; 5m)

KIS KÁROLY ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ G-20-0443 8764 Dióskál Petőfi Sándor u. 7. Tel.: 06-30/309-6970	Megbízó: Sümegegy Város Önkormányzata Létesítmény: Egészség ház (felöltt és gyermekorvosi rendelő) Létesítmény hely: 8330 Sümege, Kompanik Zsófia u. 8. Tárgy: Központi fűtés földszint alaprajz		
	Aláírás:	Méretarány: M=1:50	Rajzszám: GF-01
	Dátum: 2017.08.30.		